Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 121/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 332 г.Челябинска» (МБДОУ «ДС № 332»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение
Распоряжения № 121 от 12 февраля 2020 г. заместителя начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области – заместителя главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору Е.В. Ленца
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«19» марта 2020 г. с 13 час. 45 мин. до 16 час. 45 мин. Продолжительность 3 час 00 мин.
«20» марта 2020 г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин.
проведена плановая выездная проверка
старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Коневой Анной Андреевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
в отношении: МБДОУ «ДС № 332», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Вагнера, 91
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Заведующим Кандаковой Л.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ограждения наружной открытой лестницы из групповой ячейки Непоседы не отвечают следующим требованиям: в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.15 СП 1.13130.2009	01.03.2021	
2.	Ограждения наружной открытой лестницы из групповой ячейки Абвгдейка не	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, Федерального закона	01.03.2021	

	отвечают следующим требованиям: в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).	от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.15 СП 1.13130.2009		
3.	Над вторым эвакуационным выходом из групповой ячейки Дюймовочка (1 этаж) не установлен световой оповещатель «Выход».	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 Свод правил 3.13130.2009	01.03.2021	
4.	Над вторым эвакуационным выходом из групповой ячейки Неваляшка (1 этаж) не установлен световой оповещатель «Выход».	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 Свод правил 3.13130.2009	01.03.2021	
5.	На двери из групповой ячейки Непоседы, ведущей на лестничную клетку, отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	01.03.2021	
6.	На двери из групповой ячейки Веселинка, ведущей на лестничную клетку, отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.	01.03.2021	
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и технического назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники

имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **марте 2021 г.**
(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНДиПР по городу Челябинску
Конева Анна Андреевна
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«20» марта 2020 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
(подпись) Заведующий МБДОУ ДС № 332 Кондакова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2020 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС РФ по Челябинской области 239-99-99